

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

# OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE  
část 1 – mechanické a fyzikální vlastnosti

č. CE-ZSTV-012-22

na výrobek:

Hliníkové vnější (vchodové) dveře, systém ALUPROF® MB-79N E, SI a SI+

výrobce:

**SVĚT OKEN s.r.o.**  
Jasenická 1254, 755 01 Vsetín  
Česká republika  
IČO: 25831925

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída <b>C5/B5</b> – jednokřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé, dvoukřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé třída <b>E900</b> – jednokřídlové dveře ven otevíravé o rozměru 1,230 m x 2,1795 m třída <b>6A</b> – jednokřídlové dveře ven otevíravé o rozměru 1,499 m x 2,8595 m
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída <b>6A</b> – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé třída <b>6A</b> – dvoukřídlové dveře ven otevíravé třída <b>6A</b> – dvoukřídlové dveře dovnitř otevíravé
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	<b>Bez uvolňování nebezpečných látek</b>
Odolnost proti nárazu*	ČSN EN 13049	třída <b>5 (950 mm)</b> – jednokřídlové a dvoukřídlové dveře, dovnitř a ven otevíravé
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída <b>4</b> – jednokřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé, dvoukřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé

\* Platí při použití skla složení ESG 6/16/ESG 5/16/ESG.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-004-22 vydaného dne 31.01.2022 Oznámeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: 31. ledna 2022

Platnost do: 31. ledna 2025



**Ing. Petr Sláčík**  
vedoucí Zkušebny STV



