

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

# OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE  
část 1 – mechanické a fyzikální vlastnosti

č. CE-ZSTV-101-24

na výrobek:

Hliníková okna a balkónové dveře, systém ALUPROF® MB-79N E, ST, SI

výrobce:

**SVĚT OKEN s.r.o.**  
Jasenická 1254, 755 01 Vsetín  
Česká republika  
IČO: 25831925

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída <b>C5/B5</b> – jednokřídlové okno třída <b>C5/B5</b> – jednokřídlové okno s pevně zaskleným podsvětlikem třída <b>C5/B5</b> – jednokřídlové balkónové dveře (1427 mm x 2777 mm) třída <b>C5/B5</b> – jednokřídlové balkónové dveře (1777 mm x 2227 mm) třída <b>C5/B5</b> – jednokřídlové balkónové dveře s prahem třída <b>C3/B3</b> – dvoukřídlové balkónové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída <b>E2850</b> – jednokřídlové okno třída <b>E1950</b> – jednokřídlové okno s pevně zaskleným podsvětlikem třída <b>E2250</b> – jednokřídlové balkónové dveře (1427 mm x 2777 mm) třída <b>E1950</b> – jednokřídlové balkónové dveře (1777 mm x 2227 mm) třída <b>E1200</b> – jednokřídlové balkónové dveře s prahem třída <b>E1350</b> – dvoukřídlové balkónové dveře
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	<b>Bez uvolňování nebezpečných látek</b>
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída <b>4</b> – jednokřídlové okno s pevně zaskleným podsvětlikem, jednokřídlové okno a balkónové dveře, jednokřídlové balkónové dveře s prahem, dvoukřídlové balkónové dveře

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-061-21 vydaného dne 30.06.2021 Označeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

**Datum vydání:** 15. července 2024

**Platnost do:** 15. července 2027



**Ing. Petr Sláčík**  
vedoucí Zkušebny STV