

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-180-24

na výrobek:

Hliníkové balkónové dveře zdvižně posuvné, systém ALUPROF® MB-82HS ST a MB-82HS SI

výrobce:

SVĚT OKEN s.r.o.
Jasenická 1254, 755 01 Vsetín
Česká republika
IČO: 25831925

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3/B3 – schéma A
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 8A – schéma A
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Součinitel prostupu tepla*	Deklarovaná hodnota	$U_w = 1,5 (1,3) / 1,5 (1,3) / 1,5 (1,3) / 1,5 (1,3) / 1,5 (1,3) \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s izolačním sklem s $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_w = 1,4 (1,3) / 1,4 (1,3) / 1,4 (1,3) / 1,4 (1,2) / 1,4 (1,2) \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s izolačním sklem s $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_w = 1,4 (1,2) / 1,4 (1,2) / 1,4 (1,2) / 1,3 (1,2) / 1,3 (1,2) \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s izolačním sklem s $U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_w = 1,3 (1,1) / 1,3 (1,1) / 1,3 (1,1) / 1,2 (1,1) / 1,2 (1,1) \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s izolačním sklem s $U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_w = 1,2 (1,0) / 1,2 (1,0) / 1,2 (1,0) / 1,2 (0,99) / 1,2 (0,99) \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s izolačním sklem s $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	$U_w = 1,1 (0,96) / 1,1 (0,95) / 1,1 (0,95) / 1,1 (0,92) / 1,1 (0,91) \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s izolačním sklem s $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_w = 1,1 (0,88) / 1,0 (0,88) / 1,0 (0,88) / 1,0 (0,84) / 1,0 (0,84) \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s izolačním sklem s $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		třída 4 – schéma A


* Hodnoty platí v pořadí pro rámeček TGI-Spacer M (nový název Technoform-Spacer SP12, SP13, SP14) / Chromatech Ultra F / Swisspacer Advance / Swisspacer Ultimate / Multitech. Hodnoty před závorkou platí pro zdvižně posuvné dveře MB-82HS ST schéma A a rozměr 1,48 m x 2,18 m, hodnoty v závorce pro zdvižně posuvné dveře MB-82HS SI schéma A a rozměr 1,48 m x 2,18 m.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-060-24 vydaného dne 13.11.2024 Oznaměným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: 13. listopadu 2024

Platnost do: 13. listopadu 2027




Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV